

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Zakład w Wałbrzychu**

ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych  
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14  
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

**Biuro Projektowo-Realizacyjne**

ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra

Wasz znak: 41/2015

Wałbrzych, 25.03.2015

Nasz znak: ZIE-2/076-31/435/INF-24/2015

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D, ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzych”.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, w odpowiedzi na pismo znak 41/2015 z dnia 17.03.2015 r. informuje, że na podstawie załączonych planów zagospodarowania występują kolizje z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia PN 0,5 MPa i niskiego ciśnienia PN 0,01 MPa, należy odpowiednio zastosować się do poniższych wytycznych.

Z powyższym, uzgadniamy projekt przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 2882D, ul. Bystrzycka w Wałbrzychu, jednocześnie informujemy, że :


1. W pobliżu obszaru objętego ww. zakresem opracowania znajduje się czynna sieć gazowa średniego ciśnienia PN 0,5 MPa i niskiego ciśnienia PN 0,01 MPa, zgodnie z przedłożoną mapą sytuacyjno- wysokościową.
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).
3. W pasie o szerokości po 0,5 m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w ZG Wałbrzych.
6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia,
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach:
  - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6 m
  - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy)– 0,8 m
  - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych)– 1m
9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w ZG Wałbrzych i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez ZG Wałbrzych jak i przez firmę geodezyjną.
10. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych**, 58-302 Wałbrzych, ul. Głogowska 1.  
Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.
11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do RDG.
12. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.

13. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem graficznym opieczętowanym i podpisanym ważne jest do dnia 25-03-2016 o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne – zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl) .

Z poważaniem

~ up.  
Koordynator Zespołu  
ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Magdalena Jeske

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik
2. RDG Wałbrzych
3. ZIE a/a

Osoba do kontaktu: [pawel.bednarski@wroclaw.psgaz.pl](mailto:pawel.bednarski@wroclaw.psgaz.pl) tel.74 842 72 11 lub w razie nieobecności [magdalena.jeske@wroclaw.psgaz.pl](mailto:magdalena.jeske@wroclaw.psgaz.pl) tel. 74 842 72 12.

