

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zakład w Wałbrzychu

ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

**Biuro Projektowo-Realizacyjne
OLPRO Mariusz Olkisz**

ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra

Wasz znak: 167/2015

Wałbrzych, 26.08.2015

Nasz znak: ZIE-2/076-109/924/INF-80/2015

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi powiatowej nr 2882D, ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie jak w tytule Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. Na przedłożonych planach wskazujemy orientacyjnie czynne sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz sieci nieczynne (wyłączone z eksploatacji).

W związku z powyższym, należy dostosować realizację prac inwestycyjnych do następujących wytycznych w których informujemy, że :

1. W obszarze objętym ww. zakresem opracowania przebiega czynna sieć gazowa średniego ciśnienia : gazociągi – De 90, 125 (PE-HD), niskiego ciśnienia : gazociągi - DN 150 (stal), De 63, 125, 160 (PE-HD), przyłącza – De 40, 63 (PE-HD), zgodnie z przedłożoną mapą sytuacyjno- wysokościową.
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W przypadku kolizji z nieczynną siecią gazową istnieje możliwość usunięcia jej fizycznego z ziemi i zabezpieczenie pozostałych przewodów rurowych, niemniej jednak powinno to się odbyć kosztem i staraniem Inwestora, pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Rejonu Dystrybucji Gazu Wałbrzych.
4. Zwracamy szczególną uwagę na bliskość posadowienia barier ochronnych w stosunku do naszej sieci gazowej.
5. W odległości nie mniejszej niż 1 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wyłycenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w ZG Wałbrzych.
8. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
 - usunięcia uszkodzenia,
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
10. Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
 - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6 m
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8 m
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1 m
11. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu jak i przez firmę geodezyjną.

12. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji Gazu w Wałbrzychu**, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych.
Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.
13. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Rejonu.
14. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
15. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia **26.08.2016 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne – zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Mirosław Zgarda

Osoba do kontaktu: pawel.bednarski@wroclaw.psgaz.pl tel. 74 842 72 11 lub w razie nieobecności magdalena.kawaler-juszczuk@wroclaw.psgaz.pl tel. 74 842 72 13.

Otrzymują :

- ① Adresat + załącznik (plan zagospodarowania 3 egz. + faktura)
2. RDG Wałbrzych
3. ZIE a/a

