

ROŚ.6341.66.2016

### DECYZJA NR 59/16

Na podstawie art. 37 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1 i 2 art. 128 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo - Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie udzieleni pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przykrycia odcinka potoku Rusinówka oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych z ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu oraz na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylot wód opadowych do ww. potoku

#### **o r z e k a m:**

**I. Udzielić Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych pozwolenia wodnoprawnego, dla potrzeb odwodnienia odcinka ul. Królewieckiej w Wałbrzychu, w następującym zakresie:**

**1. Na wykonanie urządzeń wodnych w następującej postaci:**

**a/ wylotu nr 1 wód opadowych do potoku Rusinówka, dz. nr 228/5 obręb Rusinów, o następujących parametrach:**

- wylot betonowy  $\varnothing$  400 mm wewnątrz studni DN 2000 mm w km 2+373,30,
- rzędna dna rury wylotu 494,87 m. n.p.m.,
- rzędna dna cieku 494,87 m. n.p.m.,
- wylot wewnątrz studni rewizyjnej D2,
- współrzędne geograficzne: N: 50°45'9,05" E: 16°19'52,70"

**b/ wylotu nr 2 wód opadowych do potoku Rusinówka, dz. nr 125 obręb Rusinów, o następujących parametrach:**

- wylot betonowy  $\varnothing$  800 mm wewnątrz studni D5  $\varnothing$  2000 mm w km 2+444,60,
- rzędna dna rury wylotu 496,11 m. n.p.m.,
- rzędna dna cieku 496,11 m. n.p.m.,
- wylot wewnątrz studni rewizyjnej D5,
- współrzędne geograficzne: N: 50°45'7,33" E: 16°19'48,88"

**c/ rozbiórki krytego odcinka potoku Rusinówka (działki nr 111, 90, 124, 246/2, 228/5, 228/6 obręb Rusinów) w km 2+365,50 – 2+450,00**

- długość przykrycia L = 104,50 m
- współrzędne geograficzne:

km 2+365,50 N: 50°45'9.04" E: 16°19'52.88"  
km 2+450,00 N: 50°45'7.28" E: 16°19'47.44"

**d/ przykrycia odcinka potoku Rusinówka (działki nr 111, 90, 124, 246/2, 228/5, 228/6, 228/7 obręb Rusinów) w km 2+365,50 – 2+450,00**

- długość przykrycia L = 136,90 m
- średnica –  $\varnothing$  800 mm,
- rzędna wlotu 498,53 m. n.p.m.,
- rzędna wylotu 494,85 m. n.p.m.,

- współrzędne geograficzne:

wlot studnia D1	N: 50°45'9.04"	E: 16°19'52.88"
wylot studnia D9	N: 50°45'7.57"	E: 16°19'46,5"

2. Na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych z odcinka ul. Kamienieckiej do potoku Rusinówka w ilości:

a/ wylotem nr 1:

$$Q_{\text{śrd}} = 14,79 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 99,97 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{maxr}} = 5400 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b/ wylotem nr 2:

$$Q_{\text{śrd}} = 20,34 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 137,45 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{maxr}} = 7425 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o składzie:

- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$

II. Uznać za podstawę wydania niniejszego pozwolenia dokumentację pt. "Operat wodnoprawny na rozbiórkę zamkniętego odcinka Potoku Rusinówka w km 2+365,50 - 2+450,00, budowę zamkniętego odcinka Potoku Rusinówka w km 2+365,50 - 2+450,00; odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanej i rozbudowywanej ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu".

III. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas określony tj.: do dnia 31.12.2026 roku pod następującymi warunkami:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z projektem,
2. Dotrzymania warunków uzgodnień poczynionych ze stronami postępowania wymienionymi w rozdzielniku niniejszej decyzji,
3. Prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych,
4. Prowadzenia dziennika eksploatacji urządzeń do podczyszczania wód opadowych,
5. Przesyłania kopii protokołów z przeglądów okresowych urządzeń podczyszczających wody opadowe do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
6. Utrzymania odbiornika wód opadowych na całej długości projektowanej części krytej,
7. Wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych na skutek realizacji niniejszej decyzji.

### Uzasadnienie

Biuro Projektowo - Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha zwróciło się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przykrycia odcinka potoku Rusinówka oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych z ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu oraz na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylot wód opadowych do ww. potoku.

Do wniosku dołączono dokumentację wymienioną w punkcie II niniejszej decyzji. Dokumentacja znajduje się do wglądu w tut. Wydziale i u wnioskodawcy.

W związku z art. 127 pkt. 7 b i 7c ustawy z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2015, poz. 469 ze zm.) Prezydent Miasta Wałbrzycha wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wyznaczenie organu kompetentnego do prowadzenia sprawy dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym powyżej. Postanowieniem znak ZO-7107-229/16 z dnia 21.11.2016 r. Dyrektor RZGW wyznaczył do prowadzenia ww. sprawy Starostę Świdnickiego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania wodnoprawnego przy udziale zainteresowanych stron oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego i kpa, powołane na wstępie wydano niniejszą decyzję.

Wydanie decyzji jest uzasadnione ze względu na słuszny interes wnioskodawcy oraz z uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego.



Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

*Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. (art. 123 ust. 2 ustawy prawo wodne).*

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Świdnickiego.



z up. STAROSTY  
*Janusa Marlinga*  
Dyrektor  
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo - Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra,
2. RZGW we Wrocławiu,
3. PZW w Wałbrzychu,
4. i 5. a/a

