

**Gmina Wałbrzych**  
**Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta**  
**ul. Jana Matejki 1**  
**58-300 Wałbrzych**

**WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

**Przebudowa i Rozbudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu**

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. a) słupy oświetleniowe zlokalizowane w obrębie planowanej przebudowy należy przestawić w miejsca nie kolidujące z ruchem pojazdów jednocześnie słupy znajdujące się poza projektowanymi obszarami ruchu pojazdów należy przestawić i posadzić w sposób zapewniający równomierność oświetlenia i spełnienie wymagań klasy drogi.  
c) oprawy oświetleniowe należy przełożyć na słupy w nowych lokalizacjach, w uzgodnieniu z ZDKiUM Wałbrzych  
d) istniejący kabel pomiędzy przebudowywanymi słupami wymienić na kabel typ YAKXs 4x35 mm<sup>2</sup> i zabezpieczyć rurami osłonowymi np. typ DVR fi 70mm na całej trasie.  
e) nie dopuszcza się mufowania kabli oświetleniowych, należy układać jednolite odcinki pomiędzy słupami oraz między słupami a szafą oświetleniową.  
f) równolegle z kablem ułożyć uziom poziomy w postaci taśmy stalowej ocynkowanej (bednarka) o przekroju 120 mm<sup>2</sup> którą należy podłączyć do słupów oświetleniowych.  
g) istniejącą szafą oświetleniową przy skrzyżowaniu ul. Głuszyckiej i Noworudzkiej należy wymienić na nową z min. pięcioma obwodami wychodzącymi. Należy wyprowadzić obwody: 1-kier. ul. Noworudzka (do centrum), 2-kier. Ul. Noworudzka (Walim), 3-kier. ul. Kamieniecka, 4-kier. ul. Głuszycka.
2. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
3. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
4. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
5. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
6. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
7. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

8. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Jednostki Terenowej Wałbrzych a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
9. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
10. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
11. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
12. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
13. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
14. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
15. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
16. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
17. Osoba do kontaktu Krzysztof Tereśkiewicz telefon (74) 842 82 78.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Projekt Porozumienia

Kopia:

- 1.

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Wałbrzychu  
Kierownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń  
*Krzysztof Tereśkiewicz*  
**Krzysztof Tereśkiewicz**