

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Tech-Met Sp. z o.o.**  
Ul. M. Wańkowicza 20  
58-304 Wałbrzych

Wasz znak: -----  
Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SW/PB/236/INF-54/2017

Wałbrzych, 04.04.2017

Dot.: uzgodnienia projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Wałbrzych, ul. Psie Pole

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przedłożony projekt jak w tytule, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, że w obszarze objętym zakresem opracowania ww. inwestycji zlokalizowana jest **czynna sieć gazowa** niskiego ciśnienia **PN 10 kPa**, w tym gazociąg **DN 100 stal** oraz przyłącza **DN 32 stal**, zgodnie z mapą sytuacyjną.

Niniejszym, uzgadniamy powyższe przedsięwzięcie w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową, jednocześnie informujemy, że :

1. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. poz.640 z dnia 04.06.2013r.)
2. W odległości nie mniejszej niż 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
3. Miejsca zblżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu.
5. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia,
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

- przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
7. Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od **1m do 1,5m**, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
- minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi **0,6 m**
  - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – **0,8 m**
  - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – **1 m**
8. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. jak i przez firmę geodezyjną.
9. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Gazownię Wałbrzych**, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych.
- Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem ww. Gazowni.**
10. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Gazowni.
11. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia **04.04.2018 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Dodatkowo informujemy, że za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie [www.psgaz.pl/cenniki](http://www.psgaz.pl/cenniki).

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem  
Sieciowym  
  
Magdalena Kawaler-Juszczak

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik ( projekt – 1 egz. )
2. Gazownia Wałbrzych
3. ZMS/SW a/a

Osoba do kontaktu: [pawel.bednarski@psgaz.pl](mailto:pawel.bednarski@psgaz.pl) tel.74 842 72 11 lub w razie nieobecności [magdalena.kawaler-juszczak@psgaz.pl](mailto:magdalena.kawaler-juszczak@psgaz.pl) tel. 74 842 72 13