



07.02.2014

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

BP-R OLPRO
Mariusz Olkisz
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra

Nasz znak: E/WA/14/006/PT
Wasz znak: 26/2014

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu.


W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie planu zagospodarowania terenu informujemy że, projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą siecią telekomunikacyjną Telefonii Dialog Sp. z o.o. grupa Netia S.A.

Kolorem pomarańczowym zaznaczono trasę istniejącej kanalizacji teletechnicznej Dialog. Projekt obejmuje budowę nowych chodników gdzie wymiana ram i pokryw oraz regulacja wysokości studni leży po stronie Inwestora.

Jednocześnie informujemy że kolorem czerwonym zaznaczono zbliżoną trasę dla nowego przyłącza ziemnego dwiema rurami hdpe fi 40 do wieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wałbrzychu przy ul Kościelnej 4a. Prosimy o uwzględnienie przyłącza telekomunikacyjnego w dokumentacji projektowej.

Uwagi do dokumentacji projektowej:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu PVC wielootworowa budowana jest na głębokości 0,7 metra i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą. Na całej długości kanalizacji teletechnicznej w obrębie projektu należy zachować normatywne głębokości kanalizacji.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.



6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór nad pracami jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres podany dla korespondencji.

Z tytułu wydania niniejszego uzgodnienia prześlemy fakturę VAT na kwotę 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) netto. Do w/w kwoty doliczono podatek VAT w wysokości 23% wynikający z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

Uzgodnienie jest ważne jeden rok od daty wystawienia.


TEL-GIS
SERVICES S.C.


Lewkowicz Paweł

Tel 535 540 625

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu

