


UWAGI:
1. Zgrzewy rury przewodowej lokalizować poza rurą ochronną.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIARY		
1	Gazociąg PE100 [mm]	160x9,1	160x9,1	90x5,2
2	Rura ochronna PE100 [mm]	250x14,8	250x14,8	160x9,5
3	Wysokość płyty H [mm]	24	24	15
4	Szerokość płyty S [mm]	125	125	100
5	Długość rury ochronnej Lc [m]	2,5	3,1	2,0
6	Ilość płyt na obwodzie [szt.]	8	8	8
7	Rozstaw obwodów płyt L [mm]	1100	1450	900
8	Ilość obwodów płyt	3	3	3
9	Manszeta EPDM [mm]	150/250	150/250	100/150
10	Oznaczenie gazociągu	G1 - G2	G1 - G2	G4 - G6



Inwestor		Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl				
Jednostka projektowa		Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com				
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		
SANITARNA	Projektant	mgr inż. Agnieszka Jończyk	SLK/1615/POOS/07	instalacyjna sanitarna	<i>[Signature]</i>	
	Projektant	mgr inż. Mateusz Bartkowski	121/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna	<i>[Signature]</i>	
	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Gąsiewicz	443/01/DUW	instalacyjna sanitarna	<i>[Signature]</i>	
	Opracował	mgr inż. Artur Kosiński			<i>[Signature]</i>	
Nazwa zadania		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławskiej) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela				
Nazwa opracowania		PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ				
Nazwa rysunku		RURY OCHRONNE NA GAZOCIĄGU				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Rewizja	Nr rysunku
BRAK	03.2015	647/2014	SAN	PW	A	6