Wrocław
DK-35
Mieroszów
DK-35
istn.
linia 10kV K-275
AKFtA 3x95
mufa SN
DVK160
3xXRUHAKXS 1x120/25, 20kV
2xSRS160
stacja R 275-04
X-9 z R 275-02
X-6 z R275-02
3xSRS160
2x mufa nn
linia 10kV K-276
kier R 275-02
X-6 z R275-02, YAKXs 4x120
X-9 z R275-02, YAKXs 4x120
2xDVK160
istn
linia kablowa nn
X-6 z R 275-02, ALAKY 3x70
X-9 z R275-02, ALAKY 3x70
istn
linia 10kV K-275
AKFtA 3x95
kier R 275-02
APS160
+SRS160
istn
linia kablowa nn
X-14 z R 275-02
YAKY 4x185
istn
linia kablowa SN
K-271 (10kV) AKFtA 3x240
istn
linie kablowe SN
K-272 (10kV) AKFtA 3x95
K-273 (10kV) AKFtA 3x95
istn
linie kablowe SN
K-271 (10kV) AKFtA 3x240
K-272 (10kV) AKFtA 3x95
K-273 (10kV) AKFtA 3x95
mufa POLJ-01/4X70-120
0,6/1kV
linia kablowa nn
X-6 z R271-03
KYAKXs 4x120
2xSRS160
linie kablowe nn
X-5 z R 271-03, YAKXs 4x120
X-6 z R 271-03, YAKXs 4x120
2xmufa nn
istn
linie kablowe nn
X-5 z R 271-03, YAKY 4x150
X-6 z R 271-03, YAKY 4x120
mufa nn
linie kablowe SN
K-272 (10kV)
K-273 (10kV)
2x(3xXRUHAKXS 1x120/25, 20kV)
linia kablowa SN
K-271 (10kV)
3xXRUHAKXS 1x120/25, 20kV
4xSRS160
APS160+
SRS160
stacja R 271-03
linia kablowa nn
X-5 z R 271-03, YAKXs 4x120
2xmufa SN
istn linia kablowa nn
X-5 z R 271-03, YAKXs 4x120
KONIEC ZAKRESU OPRACOWANIA DK35
km 8+250,00
KONIEC ZAKRESU ROBÓT DK35
km 8+360,00
PLK = 7+949.48
R=600.00m
KLK = 8+057.49
DP - 3402D
Boguszów-Gorce
ul. P. Wysockiego
ul. B. Chrobrego
CENTRUM
DP - 3402D

SIECI PROJEKTOWANE:

– rura ochronna

Branża wodociągowa

w – sieć wodociągowa

– hydrant – zasuwa – studnia z zasuwą

– likwidacja

Branża teletechniczna

tt – sieć TP S.A.

td – sieć Dialog

tln – sieci napowietrzne

– studnia kablowa – słup

– likwidacja

Branża gazowa

g – sieć gazowa

– sieci gazowe projektowane w odrębnym zadaniu

– likwidacja

Branża elektroenergetyczna

esN – kable średniego napięcia

eOsw – kable obwodów oświetlenia

enN
enN – kable niskiego napięcia

LnN – przewody linii napowietrznej niskiego napięcia

LsN – przewody linii napowietrznej średniego napięcia

– słup z oprawą oświetlenia

– słupy linii napowietrznej – złącza kablowe, szafy ośw.

– oprawa tunelowa 70W – oprawa świetlówkowa 58W

– rura ochronna

– likwidacja

Kanalizacja deszczowa i sanitarna

kd – kanalizacja deszczowa

– kanalizacja deszczowa DN≥700

kdT – kanalizacja deszczowa tłoczna

ks – kanalizacja sanitarna

– rehabilitacja istniejącej kanalizacji

– studnia kanalizacyjna – studnia wpadowa

– osadnik i separator substancji ropopochodnych

– likwidacja

Branża hydrologiczna

KH – sieć hydrotechniczna

– zbiorniki retencyjne

– cieki naturalne
rowy melioracyjne

– likwidacja

Branża PKP

– trakcja kolejowa

srk – linia energetyczna/SRK

tk – telekomunikacja kolejowa

– linia rozgraniczająca teren

– linia czasowego zajęcia

– granica działki

137/2 – numer działki

– ekran akustyczny

– oś geometryczna/
kilometraż drogi

– krawędź nawierzchni

– krawężnik uliczny

– krawężnik obniżony

– chodnik

– budynki do wyburzenia

– bariera stalowa

– wygrodzenie dla pieszych

– bariera betonowa

brama – ogrodzenie

kilometraż zjazdu
km 0+018
zjazd sz.3.0m, dł.2.0m
– zjazd
szerokość zjazdu
długość zjazdu

– przepusty

– wpust kanalizacji deszczowej

– ściek przykrawężnikowy

– ściek trójkątny

– ściek skarpowy/korytko górskie

– uszczelnienie rowu

– rów drogowy
kierunek spływu

Sygnalizacja świetlna

– kanalizacja sygnalizacji świetlnej

– studzienki

– konstrukcja wsporcza
przeznaczona do montażu
tablic drogowskazowych

Zieleń

– projektowane drzewa

– projektowane krzewy

– projektowane pnącza


2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

4 4

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53–139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186

GDDKIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TRAKT sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.pl

ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV CZĘŚĆ IV/2

TYTUŁ RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
Przebudowy sieci SN i nn

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Ślęczkowski	elektr. nr upr. 803/01	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Henryk Barczyk	elektr. nr upr. 343/72/kt	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bogusław Michalski	elektr.	

NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
GDDKiA O/WR 86/PN/U/R-2/2009 (PR-558/09)	1:500	WRZESIEŃ 2010	PB	elektroenergetyczna	2.12 /IV-2-E-01