

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy wykonać przekopy kontrole, celem ustalenia rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. sieci wodociągowej. Spodek na odc. 2m przed włączeniem dostosować do rzędnej rzeczywiście istniejącego wodociągu w miejscu włączenia.

၁၈



INWESTOR		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA		53-139 WROCLAW ul. Powstancow Sl. 186	
ZADANIE		Budowa obwodnicy m. Walbrzych w ciagu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	
NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT BUDOWLANY TOM VI CZESC VI/4	
TYTUL RYSUNKU		PROFIL PODLUZNY ODCIENEK 12, 12a, 13	
FIUNKCIA	IMIE I NAZWISKO	BRANZA 12, NUMER UPRAWNIEN	PODDIS
PROJEKTANT	inz. Barbara Talaga	wod-kan 833/82	
SPRAWDZAJAC	mgj. inz. Maria Hanok	wod-kan 541/94	
OPRACOWAL	mgj. inz. Katarzyna Mazur		
OPRACOWAL	Malgorzata Dziubala		
IN. LUDOWY GOSKAR O/R 5064/PW/7-2(2008) (PW-558/08)	SKALA	DATA	WZGIESZEN
	1:100/500		2010
		STADIUM	PB
		BRANZA	wod-kan
nr rys.		3.10	
M-/P-W-01			